

Anlage 5 zu Auftrags-Nr. 3230090: Ermittlung der Anforderung an die Luftschalldämmung der Außenbauteile zu schutzbedürftigen Räumen

Immissionsberechnung								
	Beurteilungs- pegel Tag Verkehr	Beurteilungs- pegel Nacht Verkehr	Differenz Tag/Nacht Verkehr	Zuschlag Schlaf- raum	(MAP) maßgeblicher Außenlärmpegel Verkehr Schlafraum	(MAP) maßgeblicher Außenlärmpegel Verkehr Wohnraum	Nach DIN 4109 mindestens erf. R'w,ges Schlafraum	Nach DIN 4109 mindestens erf. R'w,ges Wohnraum
	L r,A	L r,A						
IP1 EG	59	53	6	10	66	62	36	32
IP1 OG	66	60	6	10	73	69	43	39
IP2 EG	59	53	6	10	66	62	36	32
IP2 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP3 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP3 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP4 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP4 OG	65	59	6	10	72	68	42	38
IP5 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP5 OG	65	59	6	10	72	68	42	38
IP6 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP6 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP7 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP7 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP8 EG	59	53	6	10	66	62	36	32
IP8 OG	66	60	6	10	73	69	43	39
IP9 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP9 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP10 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP10 OG	65	59	6	10	72	68	42	38
IP11 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP11 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP12 EG	59	52	7	10	65	62	35	32
IP12 OG	66	59	7	10	72	69	42	39
IP13 EG	59	53	6	10	66	62	36	32
IP13 OG	68	61	7	10	74	71	44	41
IP14 EG	59	53	6	10	66	62	36	32
IP14 OG	68	62	6	10	75	71	45	41
IP15 EG Nord	59	53	6	10	66	62	36	32
IP15 OG Nord	68	62	6	10	75	71	45	41
IP15 EG Ost	59	52	7	10	65	62	35	32
IP15 OG Ost	64	58	6	10	71	67	41	37
IP16 EG	55	49	6	10	62	58	32	30
IP16 OG	56	50	6	10	63	59	33	30
IP17 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP17 OG	56	50	6	10	63	59	33	30
IP18 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP18 OG	56	50	6	10	63	59	33	30
IP19 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP19 OG	56	50	6	10	63	59	33	30
IP20 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP20 OG	56	50	6	10	63	59	33	30
IP21 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP21 OG	57	50	7	10	63	60	33	30
IP22 EG	55	48	7	10	61	58	31	30
IP22 OG	57	50	7	10	63	60	33	30
IP23 EG Nord	55	48	7	10	61	58	31	30
IP23 OG Nord	57	50	7	10	63	60	33	30
IP23 EG Ost	54	48	6	10	61	57	31	30
IP23 OG Ost	55	49	6	10	62	58	32	30
IP24 EG Nord	57	50	7	10	63	60	33	30
IP24 OG Nord	59	52	7	10	65	62	35	32
IP24 EG Ost	58	50	8	10	63	61	33	31
IP24 OG Ost	60	53	7	10	66	63	36	33
IP25 EG Ost	57	50	7	10	63	60	33	30
IP25 OG Ost	59	52	7	10	65	62	35	32
IP25 DG Ost	60	52	8	10	65	63	35	33
IP25 EG Nord	56	49	7	10	62	59	32	30
IP25 OG Nord	57	50	7	10	63	60	33	30
IP25 DG Nord	59	52	7	10	65	62	35	32